


**POZNÁMKA:**

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN** : 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C  
**OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM V DS NN - DLE PNE 33 0000-1/7**  
 - ZÁKLADNÍ OCHRANA - ŽIVÝCH ČÁSTÍ : POLOHOU, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY, IZOLACÍ - DLE ČL. 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.2.4  
 - OCHRANA PŘI PORUŠE - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : IZOLACÍ, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE - DLE ČL. 3.3.2.1, 3.3.2.5  
**VNĚJŠÍ VLIVY** : STANOVUJE PNE 33 0000-2/5, TAB. Č.6 A Č.7  
**PROSTOR** : VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  
**OCHRANNÁ PÁSMA EL. ZAŘÍZENÍ - DLE ZÁK. 456/2000 SB (\*), PLATNÁ OD 1.1.2001**  
 - KABELU 1KV : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU  
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ PROVOZOVATELE DS : 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU  
 - VENKOVNÍ VEDENÍ NN 1KV : NENÍ V ZÁKONĚ DEFINOVÁNO  
\* PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R. 2009 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 232/1994 PRO ZAŘÍZENÍ VYBUDOVANÁ DO R. 1994 PALTÍ VZDÁLENOSTI A PODMÍNKY OCHRANY DLE ZÁK. 78/1987

**KATASTR + POLOHOPIŠ**

- HRANICE PARCEL
- VNITŘNÍ KRESBA PARCEL
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- OPLOCENÍ
- OPLOCENÍ
- STROM / KEŘ
- OHRANIČENÍ STAVENIŠTĚ
- HRANICE DOTČENÍ SOUSEDNÍHO POZEMKŮ DO 2M
- ROZHRANÍ KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ



**STÁVAJÍCÍ SÍTĚ EG.D**

- NN:**
- VENKOVNÍ HOLÉ VEDENÍ NN
  - IZOLOVANÉ VEDENÍ NN
  - STARÉ, NEŽIVÉ
  - KAB. ROZVODY NN, PŘÍPOJKA NN
  - HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ
  - PODPĚRNÝ BOD
  - PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
  - ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
  - EL.MĚROVÁ SKŘÍŇ ODBĚRATELE
- SV:**
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VN:**
- VENKOVNÍ HOLÉ VEDENÍ VN
  - IZOLOVANÉ VEDENÍ VN
  - KABEL VN

**PROJEKTOVANÉ SÍTĚ NN**

- KABEL NN VČ. OP 1 m
- KABEL NN / V CHRÁNIČCE
- KABEL NN / KOMUNIKACE
- KABEL NN V BETONOVÉM ŽLABU
- KABELOVÁ SPOJKA
- ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ
- PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ
- ZEMNÍ PÁSEK MIMO TRASU KABELU
- UZEMNĚNÍ
- PODPĚRNÝ BOD / BETONOVÝ, NEHODNĚNÝ
- SVODIČ PŘEPĚTÍ
- TRASA HDV
- STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA ROZMĚR DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK

Příloha č. 1 k dokumentu  
 č. j. ze dne 17.5.2024  
 MUBD 48610/d024

**Břeclav** Městský úřad  
 Masarykovo náměstí, Břeclav, G. Masaryka 42/3, 690 02  
 88

**ELING CZ s.r.o.**  
 Střelnice 2797/22a, 628 00 Brno  
 IČ: 27752810



**STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ**

- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL, INNOGY
- CETIN, PODZEMNÍ
- CETIN, NEZAMĚŘENÉ
- CETIN, NADZEMNÍ
- INTERNET4YOU

SOUBĚHY KABELŮ NN DLE ČSN 73 6005 [cm]			KŘÍŽENÍ KABELŮ NN DLE ČSN 73 6005 [cm]		
VO, NN	5		VO, NN	5	
VN	20		VN	20	
SDEL	30	10*	SDEL	30	10*
NTL	40		NTL	40	10*
STL	60		STL	100	10*
VODA	40		VODA	40	20*
KANALIZACE	50		KANALIZACE	30	

**UPOZORNĚNÍ:**

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ A BYLY ZÍSKÁNY OD MAJITELŮ (SPRÁVCŮ) SÍTÍ Z PRACoviŠTĚ GIS
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY, DLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO SE ŘÍDIT ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ
- SCHEMATICKE ZNAČKY JSOU KVŮLI PŘEHLEDNOSTI ZVĚTŠENY, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU

VYPRACOVAL	ONDŘEJ MAZAL	ZOD. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITULA	
ZHOTOVITEL PD	ELING CZ s.r.o., STŘELNICE 2797/22a, 628 00 BRNO			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BŘECLAV	
KATASTR. ÚZEMÍ	LEDNICE NA MORAVĚ [679828]			
MÍSTO STAVBY	LEDNICE, NEJDECKÁ			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	LEDNICE, ROZŠ.NN, LIVING 2005, K1196/16			Č. STAVBY: 103 0079 526
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			DATUM: 12/2023
				FORMÁT: A3
				STUPEŇ PD: DŮR
	MĚŘÍTKO: 1:500	Č. VÝKRESU: C3.		